

SPECIFIKĀCIJA 2

Zibensaizsardzība

Skaistkalnes vidusskolas ēdnīca

sastādīta pamatojoties uz ZA daļas rasējumiem.

| Nr.pēc k. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|-----------|--|------------|----------|
| 1 | Zibensnovadītāja kopne RD- 8; " OBO Bet. "; | m. | 185,00 |
| 2 | Zemējuma kopnes distancers - sienas 113/Z, RD-8; " OBO Bet. "; | gab. | 24,00 |
| 3 | Zemējuma kopnes distancers - jumta 133/NB; " OBO Bet. "; | gab. | 85,00 |
| 4 | Zem. kopnes distancers - jumta korē 132/VA-K; " OBO Bet. "; | gab. | 60,00 |
| 5 | Zibensuztvērēja pīķis 101/G-DIN, 16* 1500; | gab. | 2,00 |
| 6 | Stiprinājumi pīķim pie dūmeņa vai vēdkanāla | kompl. | 4,00 |
| 7 | Šķērssavienotājs 252/DIN RD8-10; " OBO Bet. "; | gab. | 12,00 |
| 8 | Mērījuma pievienojums 237/N; " OBO Bet. "; | gab. | 6,00 |
| 9 | Zemējuma elektrods cinkots, l= 1,5 m; 219/20 OMEX; | gab. | 6,00 |
| 10 | Zem. kopne cinkota Fe./Zn.- 30* 3,5 mm; | m. | 84,00 |
| 11 | Savienojums: elektrods / zemējuma kopne; | gab. | 6,00 |
| 12 | Zemējuma elektroda spice; | gab. | 6,00 |
| 13 | Uzgalis zemējuma elektroda iedzīšanai; | gab. | 1,00 |
| 14 | Pretkorozijas lenta 50 mm; l= 10m; 375; | gab. | 1,00 |
| 15 | Tranšejas rakšana zemējuma kopnei | m. | 84,00 |
| 16 | Auto pacēlājs | st. | 8,00 |
| 17 | Izpildu dokumentācija | kompl. | 1,00 |

Sastādīja

J. Gaidelis