

Vecumnieku novada domes  
Iepirkuma „Telpu remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās un kanalizācijas  
rekonstrukcija mājā „Svelmes””  
ID Nr. VND 2017/11

Leinteresēto piegādātāju jautājumi un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2017.gada 25.maijā

**Iepirkuma 2.daļa „Divu dzīvokļu remonts „Misas kūdra Nr.2””**

**Jautājums.**

Dzīvokļiem saskaņā ar tāmi ir paredzēts-"SF608 (vai līdzīga) ieejas durvju bloka 1000x2050 ar furnitūru un apdari montāža”.

Saskaņā ar pieejamiem datiem tās ir ķīnā ražotas durvis, kuras netabilst normatīvo aktu prasībām par ārdurvīm un durvīm uz koridoru, jo nav pārbaudes sertifikāti. Vai tiešām jāparedz šadas durvis?

**Atbilde.**

Dzīvokļa ārdurvis ir jāparedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem sertificētas un parbaudītas uz skaņas caurlaidību un siltumcaurlaidību.

Kā, piemēram, var paredzēt JELDWEN ārdurvis, kuras ir sertificētas, vai ekvivalentas.

**Iepirkuma 5.daļa „Kanalizācijas rekonstrukcija mājā „Svelmes””**

**Jautājums.**

Veicot sausās kanalizācijas stāvvada demontāžu, kā arī demotējot grīdu, tiks bojāti griesti un arī sienas, bet tas nav paredzēts tāmes aprakstos.

**Atbilde.**

Sienu un griestu atjaunošanas un nepieciešamības gadījumā izbūves darbi ir jāparedz tāmes kopējās izmaksās.

Vecumnieku novada domes iepirkumu komisija