

Vecumnieku novada domes  
Iepirkuma „**Jumtu remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkām**”  
ID Nr. VND 2018/4

Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2018.gada 4.aprīlī

***Iepirkuma 1.daļa „Jumta remonts ēkai „Silmači”, Kurmenes pagastā, Vecumnieku novadā”:***

**1.jautājums.**

Vai dotie tāmes jumta apjomi - 905 m<sup>2</sup> ir reālais visa jumta plaknes hidroizolējamais apjoms?

**Atbilde.**

905 m<sup>2</sup> ir reālais jumta plaknes apjoms.

**2.jautājums.**

Par tāmes pozīciju Nr. 5. Vai norādītajā 1 kompl. ietilpst visas uz jumta esošās vēdināšanas lūkas, un vai ir tikai to remonts, vai arī paredzēta pilnīga ventilācijas kanāla nomaiņa līdz jumta plaknes līmenim?

**Atbilde.**

Dotajā tāmes pozīcijā jāparedz visas ventilācijas lūkas. Jāparedz demontāža un jaunu izveide līdz jumta plaknes līmenim.

**3.jautājums.**

Kāds ir risinājums uz jumta, kur uz dzelzsbetona paneļa ir veikta siltumizolācijas un bituma hidroizolācijas montāža?

**Atbilde.**

Jāparedz siltinājuma konstrukciju demontēt līdz panelim. Izmaksas iekļaut tāmes 12. pozīcijā. vienības izcenojumos.

**4.jautājums.**

Kas sedz izmaksas par patērēto ūdeni un elektrību būvdarbu veikšanas laikā?

**Atbilde. Atbilde attiecas uz visām iepirkuma daļām.**

Izmaksas sedz darbu izpildītājs. Jāparedz arī uzskaites iekārtu uzstādīšanas izmaksas. Izmaksas paredzēt virsizdevisumu izmaksās.

**5.jautājums.**

Vai jumta segumam arī paredzēt aizsargārtas (pret UV starojumu) pārklājumu?

**Atbilde. Atbilde attiecas arī uz iepirkuma 3.daļu**

Jā, pamatkārtas izmaksās ir jāiekļauj arī aizsargkārtas ierīkošanas izmaksas.

***Iepirkuma 2.daļa „Jumta remonts ēkai „Vaski”, Valles pagastā, Vecumnieku novadā”:***

**Jautājums.**

Lūdzu precizēt, ar kādām skrūvēm ir jāskrūvē Cembrit loksnes Quick Fix, vai parastās?

**Atbilde.**

Paredzēt Quick Fix skrūves.

***Iepirkuma 3.daļa „Jumta remonts ēkai Bauskas ielā 5, Bārbelē, Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā”:***

**1.jautājums.**

Pozīcija 4;5;6; ir domāts PE skārda apdare vai skārda Jumtiņš?

**Atbilde.**

Jāparedz izbūvēt PE skārda jumtiņu.

**2.jautājums.**

Kas ir domāts zem pozīcijas Nr.3? Ielikt jaunu jumta karnīzi? Ko darām ar vējkastēm?

**Atbilde.**

Ar vārdu "karnīze" ir jāsaprot lāsenes, vēja malas, kā arī vēja kastes. Tāmes izmaksu izcenojumos ir jāiekļauj dabā reālais apjoms, nepapildinot tāmes pozīcijas. Remonta izmaksās jāiekļauj arī visu vēja kastu krāsošana.

**3.jautājums.**

Ko darām ar pagraba jumtiņu? Vai viņš ir ieskaitīts tāmē?

**Atbilde.**

Pagraba jumtiņa apjoms ir ieskaitīts tāmes apjomos.

***Iepirkuma 4.daļa „Jumta remonts Valles vidusskolai”:***

**1.jautājums.**

Lūdzu ielikt tāmē teknes 80 metrus un notekas 30 metrus.

**Atbilde.**

Tekņu, noteku un lāseņa (ūdens novadīšanai tekņē) demontāžas, montāžas (arī teknes 80 metru un notekas 30 metru) izmaksas iekļaut 1.4. punkta izmaksās "Kausējamā ruļļmateriāla iekļāšana 2 kārtās".

**2.jautājums.**

Kā arī ielikt minimālās prasības uz kausējamā jumta materiāla tehniskajām prasībām.

### **Atbilde.**

Apakšklājs jāparedz:

- Biezums: 4.0mm
- Karstumizturība: +100 °C
- Kalpošanas ilgums: 25-30 gadi
- Izmēri: 7.5x1m
- Pamats: poliesters 200 gr/m<sup>2</sup>
- Daudzums: 165 m<sup>2</sup>/palete
- Mērvienība: rullis
- Lokanība: -25 °C
- Svars: 4.5 kg/m<sup>2</sup>

Virsklājs jāparedz:

- Biezums: 5.0mm
- Karstumizturība: +100 °C
- Kalpošanas ilgums: 25-30 gadi
- Izmēri: 7.5x1m
- Pamats: poliesters 200 gr/m<sup>2</sup>
- Daudzums: 150 m<sup>2</sup>/palete
- Mērvienība: rullis
- Lokanība: -25 °C
- Svars: 5.6 kg/m<sup>2</sup>

### **3.jautājums.**

Tāmē arī nav ielikta pozīcija būvgružu izvešanai?

### **Atbilde.**

Būvgružu izvešana jāparedz tāmes vienības izcenojumos.

**4. Papildus iepirkuma komisija precizē, ka pozīcijā Nr. 1.2. „Esošo ventilācijas skursteņu remonts/atjaunošana” jāievērtē 7 skursteni.**

**Atbilde uz iepirkuma 1.daļas 4.jautājumu attiecas uz visām iepirkuma daļām.**

**Atbilde uz iepirkuma 1.daļas 5.jautājumu attiecas arī uz iepirkuma 3.daļu.**

Vecumnieku novada domes iepirkumu komisija